


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МКОУ

«Бисертская средняя школа № 1»

Л.А.Копылова

« 25 » декабря 2023 г.



ПЛАН

занятия по проведению тренировки

по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей при пожаре

Тема занятия: «Действия сотрудников и обучающихся школы при обнаружении возгорания»

Учебная цель: Совершенствовать навыки сотрудников и обучающихся по быстрой эвакуации из здания при пожаре.

Дата проведения: 25 декабря 2023 года

Время: 4, 05 мин.

Состав участников: Все сотрудники и обучающиеся МКОУ «Бисертская средняя школа № 1»

ХОД ЗАНЯТИЯ

Время	Учебные вопросы	Действия руководителя	Действия обучаемых	Контролируемые вопросы
2-3 мин.	Оповещение о возникновении пожара	Дает вводную о возникновении пожара	Сотрудник первый обнаруживший пожар дает сигнал о возникновении пожара.	<ul style="list-style-type: none">- знание инструкции и умение работать с АПС , включение системы речевого оповещения о пожаре;- назначение ответственных лиц за вызов пожарной команды и аварийных служб;- обесточивание всех без исключения помещений школы;- открывание всех эвакуационных выходов;- сбор и действия добровольной пожарной дружины

4-5 мин	Эвакуация людей из зда- ния	Дает команду на эвакуацию людей из здания	1. Открываются все эвакуационные вы- ходы. 2. Обучающиеся под руководством педагогов быстро без паники и суеты эвакуируются из здания согласно схемы эвакуации	- следить за тем, чтобы пути эвакуа- ции учащихся не пересекались; - оснащение эвакуи- руемых электриче- скими фонарями; - контроль отсут- ствия людей во всех помещениях; - тушение возник- шего пожара до прибытия пожар- ной команды; - эвакуация мате- риальных ценно- стей персоналом, не занятым эвакуа- цией детей;
4-8 мин.	Проверка наличия сотрудников и учащихся	Дает команду на проверку наличия сотрудников и учащихся	Педагоги на месте сбора проверяют по журналам (спис- кам) наличие уча- щихся и доклады- вают преподавате- лю- организатору ОБЖ, который обобщенные дан- ные докладывает директору школы.	- наличие журна- лов (списков); - немедленный до- клад об отсутству- ющих директору школы; - встреча пожарной команды; - доклад руководи- телю тушения по- жара об обстановке в здании (что и где горит, сколько лю- дей задействовано на тушении пожа- ра, о нахождении водоисточников)

Преподаватель-организатор ОБЖ



В.В. Чигвинцева

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации при возникновении пожара в
МКОУ «Бисертская средняя школа № 1»

Комиссия в составе:

- И.о директора Копылова Л.А,
- Ответственного за пожарную безопасность Чеботаева Е.С.,
- Преподаватель-организатор ОБЖ Чигвинцева В.В.

составила настоящий акт о проведении 25.12.2023г практической отработки плана эвакуации сотрудников и обучающихся из здания МКОУ «Бисертская средняя школа № 1», расположенного по адресу: пгт. Бисерт, ул. Октябрьская, 10

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости - 2, этажность - 4; количество эвакуационных выходов 8; система оповещения людей о пожаре- автоматическая система оповещения, количество человек, подлежащих эвакуации 853, из них детей 794

Время:

- подачи о возникновении пожара 09-30 мин.
- срабатывания системы оповещения 09-30 мин
- начала эвакуации из здания 09-31 мин.
- завершения эвакуации из здания 09-36мин.
- окончания переключки эвакуируемых людей 09-45 мин.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей 4,05 мин.

Количество эвакуированных 853, из них детей 541

Количество используемых эвакуационных выходов из здания-8.

Наличие списков эвакуируемых людей имеются (электронные журналы посещаемости детей)

Замечания по эвакуации: замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала: удовлетворительно. Сотрудники действовали в соответствии с утвержденной Инструкцией (ИОТ-001-2022 по обеспечению пожарной безопасности).

Выводы: недостатков, при проведении тренировки выявлено не было, цели и задачи тренировки достигнуты.

Подписи членов комиссии:

И.о. директора _____ Копылова Л.А.

Ответственный за пожарную безопасность _____ Чеботаева Е.С.

Преподаватель-организатор ОБЖ _____  Чигвинцева В.В.